



DILIGENCIA: Para hacer constar que este documento ha sido aprobado DEFINITIVAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, en sesión celebrada el día 9 DE DICIEMBRE DE 2009 El Ejido, a 4 de ENERO de 2010

DOY FE:  
  
 EL SECRETARIO.

| LEYENDA DE ABASTECIMIENTO |   |
|---------------------------|---|
|                           | CIRCUITO DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE Ø150 FC  |
|                           | ACOMETIDA EXISTENTE   |
|                           | CIRCUITO DE ABASTECIMIENTO FUNDICION  |
|                           | CONEXION DE POLIETILENO RETICULADO  |
|                           | POZO DE REGISTRO  |
|                           | LLAVE DE PASO   |
|                           | HIDRANTE DE INCENDIOS Ø100mm DE SUPERFICIE DOS TOMAS DE 75 mm Y UNA DE 100 mm CON POZO DE REGISTRO. |
|                           | POZO DE REGISTRO CONECTADO AL HIDRANTE  |
|                           | LLAVE DE PASO PARA HIDRANTE   |
|                           | BOCA DE RIEGO Ø45mm CON LLAVE DE PASO   |
|                           | TAPON   |

LIMITE DEL SUS-4-P

C/ Muris, 99 - 04700, El Ejido (Almería). Telf: 950 48 00 11 Fax: 950 48 38 44

Proyecto: **PLAN PARCIAL DEL SUS-4-P**

Promotor: CRIADO Y LOPEZ S.L. Y OTROS

Situación: SUS-4-P, PAMPANICO, EL EJIDO, ALMERIA

RED DE ABASTECIMIENTO

Título: **REFUNDIDO 1**

Proyectista: MARTIN & MARTOS ARQUITECTOS, S.L.P.  
 Autores de proyecto: Jose Jesús Martín Palmero Manuel Martos Herrero

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.

**MOD P-8**

Ref: U07/09

Dibujo: AP

Fecha: FEBRERO 2009

Escala: 1/1000