

CONEXION A RED EXISTENTE

DILIGENCIA: Para hacer constar que este documento ha sido aprobado DEFINITIVAMENTE POR EL AYU... heada el día 30 de NOVIEMBRE DE 2007 El Ejido, a 23 de NOVIEMBRE de 2007



C.T. Nº 1 Ormazabal "P-FU 5" 14350 KVA RESERVA MEDIDAS: 7,5 x 3,0 m. ACERA PERIMETRAL ANCHO: 0,5 m.

C.T. Nº 2 Ormazabal "P-FU 5" 29350 KVA MEDIDAS: 7,5 x 3,0 m. ACERA PERIMETRAL ANCHO: 0,5 m.

C.T. Nº 3 Ormazabal "P-FU 5" 29350 KVA MEDIDAS: 7,5 x 3,0 m. ACERA PERIMETRAL ANCHO: 0,5 m.

LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA CONDUCTOR DE ALUMINIO SECCION-3X240 MM2 18/30 KV CANALIZACION MEDIA TENSION TUBO PVC BI-CAPA CORRUGADO ROJO D.EXT. 200 MM. ARQUETA TRONCO-CONICA PARA ALOJAR LINEAS DE MEDIA TENSION: TIPO TINAJA TAPA Y MARCO REFORZADO D-400 MARCA "COFUNCO"

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 20.11.07 020227 VISADO DEMARCAACION DE ANDALUCIA